

Položka č.	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo
------------	----------------	----------------	----------

	Zariadenie č.1 – Vetranie hlavnej sály kultúrneho domu		
1.01	Vzduchotechnická jednotka napr. VTS vrátane MaR V= 15 000m ³ /h, Pext. 450Pa, Q=115 kW Elektr. výkon – 2 x 7,5 kW Max. Prúdové zaťaženie - 2 x 15,2 A Napätie 3~400V/50Hz	ks	1
1.02	TLmič hluku 1400x710, dĺžka1000,7 vložiek hr. 10mm	ks	4
1.03	TLmič hluku 1600x630, dĺžka1000,4 vložky hr. 20mm	ks	1
1.04	TLmič hluku 1200x800, dĺžka1000,3 vložky hr. 20mm	ks	2
1.05	Protidažďová zalúzia so sitom 2800x500	ks	1
1.06	Protidažďová zalúzia so sitom 800x2250	ks	1
1.07	Požiarna klapka 1200x800 s ručným a teplotným spúšťaním	ks	1
-	Hranté potrubie do obvodu 5600, 100% tvarovka	bm	11
-	Hranté potrubie do obvodu 4000, 90% tvarovka	bm	14
-	Samolepiaca tepelná izolácia 25 mm	m ²	120

	Iné		
-	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	1
-	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	1
-	Ľahké pracovné lešenie	kpl	1
-	Montáž	kpl	1
-	Demontáž rad. ventilátorov a exist. potrubia v strojovni	kpl	1