



MESTO STARÁ TURÁ

Oddelenie strategického rozvoja a investícií
referát výstavby a životného prostredia
Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

SPP – distribúcia a.s.
Plátennícka 2
821 09 Bratislava

Váš list značky/zo
dňa:

06.02.2026

Naše číslo:

2154/MSUST/RVŽP/4105/2026

Vybavuje/linka/e-mail:

Pavol Šulák, +421 32 7461643
pavol.sulak@staratura.sk

Stará Turá dňa:

06.03.2026

Vec: **OVEROVACIA DOLOŽKA PROJEKTU STAVBY NA OHLÁSENIE**

Mesto Stará Turá ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) posúdil Vami predložené ohlásenie stavebných úprav zo dňa 06. 02. 2026 a podľa § 63 ods. 7 v spojení s § 2 ods. 9 pís. b) Stavebného zákona a § 13 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“) v rozsahu uvedenom v ohlásení

overuje projekt stavby na ohlásenie

ID stavby:	2311
názov stavby:	Stavebné úpravy plynárenských zariadení Stará Turá
v členení:	Stavebné úpravy plynárenských zariadení Stará Turá
miesto stavby:	Stará Turá Ul. Hurbanova, Mierová, Mýtna, Jiráskova, Němcovej, Dibrovova, Dr. D. Úradníčka, 8. apríla
stavebné pozemky:	na pozemkoch registra „C“-KN, parcelné č. 5/15, 914/29, 914/4, 5/14, 1338, 1348/1, 914/26, 914/32, 914/29, 914/30, 914/5, 914/10, 1057/9, 1035/1, 947, 1042/1, 1042/4, 1042/5, 1044, 1057/8, 1106/4, 1106/1, 1106/5, 1106/6, 1106/7, 1106/8, 1127/7, 1127/5, 45/1, 45/63, 45/64, 45/69, 45/70, 45/71, 45/76, 45/8, 45/9, 45/92, 45/95, 45/96, 5/11, 5/7, 914/11, 914/11, 914/12, 914/18, 914/6, 914/2, 914/9, 958/11, 959/43
stavebník:	SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava (ďalej len „stavebník“)
vlastník stavby:	„ako stavebník“
typ stavby:	stavebné úpravy
projektant:	SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, Ing. Mária Antalová, autorizovaný stavebný inžinier 6896 * A2
identifikačné údaje dokumentácie:	podľa § 7 písm. k) vyhlášky č. 60/2025
uskutočnenie stavby:	dodávateľsky
stavebný dozor:	dodávateľsky
zhotoviteľ:	bude určený vo výberovom konaní

Opis stavby alebo stavebných prác:

Vetva A, STL1 plynovod PE 100 RC, D110 dĺžky 8 m, B 1, 2; D 90 dĺžky 455 m. B 2, 3; Hurbanova, Mýtna. Navrhovaný STL1 plynovod PE d 1 10 bude napojený v B 1 na existujúci STL1 plynovod oceľ DN 150 priamo. Plynovod je vedený v rastlom teréne a asfaltovej ceste a dlažbe. V B 2 km cca 0,006 bude na pravú stranu vysadená odbočka Podjavorinskej, vetva AI PE D 110 dĺžky 5 m pre prepojenie existujúceho STL1 plynovodu oceľ DN 100. Za odbočkou bude osadená redukcia PE D 110/90 a ďalej pokračuje ako D90. Koniec obnovy je v B 3 km 0,455 prepojením na existujúci plynovod PE D160. Vetva B. STL1 plynovod PE 100 RC, D50 dĺžky 35 m. B 3, 5; Hurbanova. Navrhovaný STL1 plynovod PE D50 bude napojený v B 4 na navrhovaný STL1 plynovod PE D160 cez redukovaný T-kus PE D90/63 a redukciu PE D63/50. Plynovod je vedený v rastlom teréne a asfaltovej ceste a dlažbe. Koniec obnovy je v B 5 km 0,035 zaslepením za poslednou prípojkou. Vetva C, STL1 plynovod PE 100 RC, D160 dĺžky 120 m, B 6, 7; Hurbanova. Navrhovaný STL1 plynovod PE D160

Telefón
+421/32 746 16 11
+421/32 746 16 20

IČO 00312002
DIČ 2020381990

E-mail
msu@staratura.sk
podatelna@staratura.sk

Internet
<https://www.staratura.sk>



MESTO STARÁ TURÁ

Oddelenie strategického rozvoja a investícií
referát výstavby a životného prostredia
Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

bude napojený v B 6 na existujúci STL1 plynovod PE D225 cez redukciu PE D225/160. Plynovod je vedený v rastlom teréne, asfaltovom chodníku a dlažbe. V B 7 km cca 0,115 bude na ľavú stranu vysadená odbočka pre prepojenie existujúceho plynovodu PE D160. Koniec obnovy je v B 7 km 0,120 prepojením na navrhovaný plynovod PE D63. Vetva D, STL1 plynovod PE 100 RC, D63 dĺžky 60 m, B 7,8; Jiráskova. Navrhovaný STL1 plynovod PE D63 bude napojený v B 7 na navrhovaný STL1 plynovod PE D160 cez redukciu DI 60/1 10 a D110/63. Plynovod je vedený v rastlom teréne a asfaltovom chodníku. Plynovod bude v dĺžke 54 m vťahnutý do rúry existujúceho STL plynovodu DN 200 v km 0,006 - 0,054. Koniec obnovy je v B 8 km 0,060 zaslepením za poslednou prípojkou.

Vetva E. STL1 plynovod PE 100 RC. D50 dĺžky 115 m. B 9. 10: B. Němcovej. Navrhovaný STL1 plynovod PE D50 bude napojený v B 9 na existujúci STL1 plynovod PE D90. Plynovod je vedený v rastlom teréne, asfaltovej ceste a dlažbe. Plynovod bude v dĺžke 102 m vťahnutý do rúry existujúceho NTL plynovodu DN 80 v km 0,006 – 0,102. Koniec obnovy je v B 10 km 0,115 zaslepením za poslednou prípojkou. Vetva F. STL1 plynovod PE 100 RC. D90 dĺžky 750 m. B 11. 12. 13. 14: Dibrovova. 8. apríla. Navrhovaný STL1 plynovod PE D90 bude napojený v B 11 na existujúci STL1 plynovod PE D90 priamo. Plynovod je vedený v rastlom teréne a asfaltovej ceste, asfaltovom chodníku a dlažbe. Plynovod bude v dĺžke 743 m vťahnutý do rúry existujúceho NTL plynovodu DN 150 v km 0,007 - 0,750. V B 12 bude osadená nová URZ, s parametrami $Q_{min} = 100 \text{ m}^3/\text{hod}$, $50 \text{ kPa}/2,1 \text{ kPa}$. Prepojenie URZ na existujúci NTL D90 plynovod bude priamo. Koniec obnovy je v B 14 km 0,750 zaslepením za poslednou prípojkou. Výstavbu nových plynovodov navrhujeme budovať po — úsekoch. Poradie jednotlivých etáp je nutné dodržať. 1. ETAPA: B1 — prepoj STL1 PE D 110 na existujúci plynovod STL1 DN 150, odpoj STL1 DN 150; B2 — odbočka pre vetvu A1 prepoj STL1 PE DI 10 na existujúci plynovod STL1 DN 100; B3 - prepoj STL1 PE D 90 na existujúci plynovod STL1 D 160, odpoj STL1 DN 150; 2. ETAPA: B6 — prepoj STL1 PE D160 na existujúci plynovod STL1 D225, odpoj STL1 DN 200; B7 — odbočka pre vetvu C1 prepoj STL1 PE D 160 na existujúci plynovod STL1 D160; B7 - odpoj STL1 DN 200 a vťahnutie plynovodu STL1 PE D63 do DN 200 po B8; 3. ETAPA: B9 — odpoj a zrušenie URZ B. Němcovej, prepoj STL1 PE D50/D90 vŕtaním cez uzáver B9 - vťahnutie plynovodu STL1 PE D50 do DN 80 po B10; 4. ETAPA: B11 - prepoj STL1 PE D90 na existujúci plynovod D 90, odpoj a zrušenie URZ Dr. Úradníčka 2; B 12 — osadenie novej URZ Dibrovova a prepoj na NTL D90; B 13 — osadenie posúvača DN80 s navarovacími PE koncami; Po trase plynovodu budú z plynovodu vysadené prípojkové armatúry pre napojenie existujúcich odberateľov, resp. existujúcich prípojok. Pri realizovaní výstavby plynovodu je nutné rešpektovať existujúce podzemné vedenia, ako aj existujúce obytné stavby tak, aby výstavbou neboli dotknuté. Plynovod vo svojej trase vedie v súbehu resp. križuje existujúce podzemné vedenia. Pri križovaní a súbehu s podzemnými vedeniami je potrebné dodržať min. vodorovné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005. Všetky tieto inžinierske siete je pred začatím výkopových prác bezpodmienečne nutné vy t ý č i ť a priamo v teréne vytyčiť aj presnú trasu navrhovaného PE plynovodu a prípojok!!! Bezvýkopová technológia /napr. horizontálne riadené vŕtanie, neriadené mikrotunelovanie/ bude prednostne použitá pri všetkých križovaniach plynovodu s chodníkmi, miestnymi komunikáciami. Podzemné vedenia je potrebné pred tým riadne vytyčiť a to ako aj smerovo, tak aj hĺbkovo, aby bolo možné vybrať správnu hĺbku pre bezvýkopovú technológiu. Križovanie bezvýkopovou technológiou je navrhnuté na tých miestach, kde je to technicky reálne. Všetky armatúry, tvarovky, chráničky, ochranné rúry umiestniť podľa výkresovej dokumentácie. Všetky VSV na OS, OS a OT umiestniť do zelene aj v tom prípade, ak je plynovod vedený v komunikácii resp. chodníku. Ku každej uzatváraciej armatúre osadenej na trase plynovodu umiestniť orientačnú tabuľku. Všetky signalizačné vodiče medzi jednotlivými vetvami a pripojovacími plynovodmi vodivo poprepájať, okrem oceľových plynovodov a prípojok. Každých 300 m bude zrealizovaný vývod signalizačného vodiča samostatne z oboch strán plynovodu. Vývody signalizačných vodičov ukončiť v skrinke DRZ, v poklope HUP, na orientačnom stĺpiku, v poklope uzáverov na trase navrhovaného plynovodu a v poklope čuchačiek umiestnených na chráničkách plynovodov. Je neprípustné omotávať signalizačný vodič okolo plynovodu alebo ho voľne uložiť do ryhy vedľa plynovodu. Pri stavebných úpravách plynovodov/prípojok bezvýkopovou technológiou uložením plynovodu do ochrannej rúry/chráničky a pri uložení plynovodu/prípojok do ochrannej rúry/chráničky v otvorenom výkope z dôvodu križovania sietí/zníženej odstupovej vzdialenosti od budov bude signalizačný vodič vedený v medzikruží medzi ochrannou rúrou/chráničkou a povrchom plynovodu/prípojok, bez potreby realizácie vývodov vodiča do poklopu pred a za ochrannou rúrou/chráničkou. Na koncoch ochrannej rúry/chráničky musí byť plynovod vystredený. O kontrole funkčnosti signalizačného vodiča musí zhotoviteľ urobiť záznam. Funkčnosť signalizačného vodiča potvrdí prevádzkovateľ svojím podpisom. Spojie signalizačných vodičov a jeho odbočky sa zhotovia zlisovaním vodiča v kovovej tvarovke pomocou lisovacích klieští. Spojie musia byť chránené proti vlhkosti, napr. izolačnou, teplom zmršťovacou objímkou — rúrkou z vnútornej strany opatrenou lepiacou

Telefón
+421/32 746 16 11
+421/32 746 16 20

IČO 00312002
DIČ 2020381990

E-mail
msu@staratura.sk
podatelna@staratura.sk

Internet
<https://www.staratura.sk>



MESTO STARÁ TURÁ

Oddelenie strategického rozvoja a investícií
referát výstavby a životného prostredia
Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

vrstvou určenou na použitie do zeme. Všetky nadzemné časti existujúcich plynovodov a ich príslušenstvo (napr. OS, OT...), ktoré po zrealizovaní stavebných úprav plynárenského zariadenia stratia význam, je potrebné zdemontovať! Odvzdušnenie plynovodu sa bude vykonávať cez posledné prípojky v zmysle STN 38 6405 a STN EN 12327. Po ukončení stavebných a montážnych prác je potrebné celé stavenisko uviesť do takého stavu, aby bolo možné vykonať konečné úpravy v rámci stavby.

01/S01 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY: Pripojovací plynovod je časť plynárenského zariadenia určený na pripojenie odberného plynového zariadenia na verejný rozvod plynu (distribučnú sieť), vrátane hlavného uzáveru plynu a domového regulátora plynu (pri STL). Pripojovací plynovod ostáva v majetku SPP - distribúcia a.s. vrátane skrinky s HUP, regulátorom tlaku plynu (pri STL) a plynomerom. V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody po existujúci HUP, vrátane: ● výmeny existujúceho HUP, osadenia nového HUP do existujúcej skrinky RZ s prepojením na existujúci regulátor tlaku plynu — v kategórii „KBV“ a „Maloodber“, ● prepojenie existujúcej PE STL prípojky s navrhovanou PE STL prípojkou v zemi bez výmeny skrinky DRZ — v kategórii „Maloodber“, ● osadenie skrinky DRZ k fasáde a do fasády bytového domu komplet s HUP, RTP a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP - v kategórii „KBV“, ● vymiestnenie merania - osadenie skrinky DRZ do oplatenia, príp. fasády komplet s HUP, RTP, plynomerom s teplotnou kompenzáciou a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP — v kategórii „Domácnosť“ a „Maloodber“, ● dopojenie navrhovaných pripojovacích plynovodov do existujúcich skriniek DRZ a doplnenie HUP, RTP, ● dopojenie existujúcich NTL PE prípojok na navrhované STL plynovody. Odberateľom budú doplnené do exist. skriniek DRZ regulátory tlaku plynu, príp. osadené nové skrinky DRZ s príslušenstvom, ● osadenie zemného modulu na miesta, kde je vylúčený trvalý prejazd vozidiel (v chodníku, príp. v zelenom páse) vo vzdialenosti do 3 m od objektu alebo hranice pozemku, pre ktorý bol zriadený komplet s HUP, RTP a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP. Plynomer ostáva na pôvodnom mieste. Napojenie potrubia prípojky na potrubie plynovodu sa urobí kolmo na os plynovodu pomocou prípojky navštevacej armatúry. Zmena smeru potrubia prípojky je možná pri PE potrubí až za elektrotvarovkou (prípojkový T-kusom), a to kolenom, ohybom. Pri oceli za navracím prípojčím odbočkovým T-kusom prípadne aj bezpečnostným kusom. K pevnému základu pred objektom, kde je prípojka ukončená, musí byť potrubie prípojky vo vzdialenosti min. 1 m vedené kolmo na objekt. Vzhľadom na dĺžku prípojky nenavrhuje sa napojenie uzáver. V kategórii „KBV“ a „M“ bude prípojka ukončená guľovým uzáverom (HUP) v existujúcej murovanej skrínke s prepojením na existujúci RTP s prírubami. Pred HUP bude na potrubí osadený prechodový kus PE-ocel'. Existujúce skrinky a regulátory ostávajú bez obnovy, nakoľko nie sú majetkom SPP - D. V kategórii „domácnosť“ a „Maloodber“ prípojka bude ukončená guľovým uzáverom (HUP). Pred ním bude osadený prechodový kus PE-ocel', za uzáverom bude osadený regulátor tlaku plynu (u NTL prípojok nebude súčasťou skrinky), plynomer s teplotnou kompenzáciou a DU (všetko je súčasťou novej skrinky DRZ, ktorá bude umiestnená na hranici pozemku, v oplatení, príp. fasáde). V prípade, ak nie je možné osadenie skrinky bude v chodníku, príp. zeleni osadený zemný modul. Zemný modul bude umiestnený vo vzdialenosti do 3 m od objektu alebo hranice pozemku, pre ktorý bol zriadený. Od skrinky, príp. zemného modulu bude nízkotlaková časť prípojky (OPZ) vymenená až po existujúci HUP, kde sa prepojí zvarom na domový rozvod OPZ. Plynomer v súčasnosti osadený v objekte, resp. v skrínke pri fasáde objektu sa demontuje. V prípade použitia zemného modulu plynomer ostáva na pôvodnom mieste. V kategórii „KBV“ prípojka bude ukončená guľovým uzáverom (HUP). Pred ním bude osadený prechodový kus PE-ocel', za uzáverom (HUP) bude osadený regulátor tlaku plynu RTP Q=40 m³/hod a DU (všetko je súčasťou novej skrinky DRZ, ktorá bude umiestnená pri a vo fasáde obytného bloku. V prípade, ak nie je možné osadenie skrinky bude v chodníku, príp. zeleni osadený zemný modul. Zemný modul bude umiestnený vo vzdialenosti do 3 m od objektu alebo hranice pozemku, pre ktorý bol zriadený. Od skrinky, príp. zemného modulu bude nízkotlaková časť prípojky (OPZ) vymenená až po existujúci HUP, kde sa prepojí zvarom na domový rozvod OPZ. Plynometry ostávajú na pôvodných miestach. Zemný modul sa nesmie umiestňovať do vozovky, na parkoviská, skladovacie plochy a podobné miesta, kde sa predpokladá sťažný prístup k nemu. Pri prepájaní existujúcich pripojovacích plynovodov s navrhovanými plynovodmi bude plánované prerušenie distribúcie plynu jednotlivým odberateľom. V tomto prípade je nutné postupovať v zmysle úst. § 64 odst. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po zrealizovaní prepojenia sa musí vykonať odvzdušnenie odberateľov dotknutých odstavkov. Odvzdušnenie/odplynenie sa vykoná v zmysle STN 38 6405 a STN EN 12327. Existujúce pripojovacie plynovody je potrebné po odstavení z prevádzky odplyníť a zaslepiť vhodným spôsobom. Pri križovaní pripojovacích plynovodov s miestnou komunikáciou a chodníkom, budú tieto uložené v ochranných rúrach v zmysle TPP 702 01. Križovanie je navrhované prednostne bezvýkopovou technológiou.

Telefón
+421/32 746 16 11
+421/32 746 16 20

IČO 00312002
DIČ 2020381990

E-mail
msu@staratura.sk
podatelna@staratura.sk

Internet
<https://www.staratura.sk>



MESTO STARÁ TURÁ

Oddelenie strategického rozvoja a investícií
referát výstavby a životného prostredia
Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

01/S02 DOPOJENIA OPZ: OPZ sa začína za HUP a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu. Dopyjovania OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov. OPZ bude vymenené po mieste umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce OPZ zvaraním. V prípade vymiestnenia plynomeru sa prepojenie potrubia po demontáži plynomeru vykoná zvaraním. Existujúce plynovodné potrubie uložené v zemi od miesta osadenia skrinky DRZ po terajší HUP, bude odplynené a zaslepené vhodným spôsobom. Vymenené OPZ, resp. existujúce OPZ, na ktorom sa vykonávali práce bez prítomnosti plynu smie byť uvedený do prevádzky len vtedy, ak boli na ňom úspešne vykonané predpísané skúšky v zmysle STN EN 1775 kapitoly 6. Realizovanie dopyjovania vymeneného OPZ v mieste umiestnenia existujúceho HUP je možné buď: ● bezodstávkovým spôsobom, kedy na čas potrebný pre realizáciu dopyjovania sa zrealizuje dočasný obtok, ● alebo na čas potrebný pre realizáciu dopyjovania sa uskutoční odstávka odberateľov. Pri prerušení dodávky plynu odberateľom je potrebné postupovať v zmysle ustanovení 64 ods. 3 zákona o energetike v znení neskorších predpisov. Po zrealizovaní dopyjovania sa musí vykonať odvzdušnenie odberateľov dotknutých odstávkou. Odvzdušnenie/odplynenie sa vykoná v zmysle STN 38 6405 a STN EN 12327. Všetky náklady spojené s realizáciou dopyjovania sú zahrnuté v nákladovej časti projektu. Výber materiálu /PE potrubie, ocelové potrubie/ pre výstavbu OPZ je na rozhodnutí zhotoviteľa stavby. Materiál musí spĺňať požiadavky v zmysle platnej legislatívy.

01/S03 PREPOJE A ODPOJE: Hurbanova, Mierová (A) prepój STL1 PE D110/DN 150 od DN 150; Podjavorinskej (AI) prepój STL1 PE D110/DN 100 od DN 100; Hurbanova, Mierová (A) prepój STL1 PE D90/D160 od DN 150; Mýtina, Jiráskova (C) prepój STL1 PE D160/D225 odpoj DN 200; Mýtina, Jiráskova (C) prepój STL1 PE D160/D160 odpoj DN 200; B. Nemcovej (E) prepój STL1 PE D50/D90 od NTL DN 80 a zrušenie URZ B. Nemcovej; Dibrovova, 8. apríla (F) B 11 prepój STL1 PE D90/D90 od NTL DN 200 a zrušenie URZ Dr. Úradníčka. So zreteľom na dimenzie existujúceho plynovodu a tlakovú hladinu navrhujeme prepój a odpoje realizovať uzatváracou zátkou (štopľovaním), stlačením pomocou stláčacieho zariadenia a technológiou balónovaním, resp. balónovacou súpravou pomocou dvoch resp. štyroch balónov naplnených vodou resp. inertným plynom v prípade potreby aj s obtokom. Pri prácach súvisiacich s prerušením prietoku plynu spôsobom balónovania postupovať v zmysle TPP 702 09. Miesto, kde bolo potrubie z PE stlačené sa zosilní navarením elektrofúznej objímky: - pre dimenzie dn 20 až dn 25 sa použije klasická elektrofúzna objímka, - pre dimenzie dn 32 až dn 63 sa použije predĺžená presuvná elektrofúzna objímka, - pre dimenzie dn 75 sa použije klasická elektrofúzna presuvná objímka. Pre prepájacie, odpojovacie práce musí byť zhotoviteľom vypracovaný technologický postup a technologický postup odsúhlasí na odd. prevádzky SPP - distribúcia, a.s. Konkrétnu technológiu určí zhotoviteľ v technologickom postupe a technologický postup odsúhlasí na odd. prevádzky SPP distribúcia a.s. Súčasťou technologického postupu pri realizácii prepójovacích a odpájacích prác môže byť aj prípadné merania tlakov dotknutej distribučnej siete, ktoré zabezpečuje zhotoviteľ stavby. Technologický postup je potrebné spracovať na každý bod prepójovania a odpojenia a musí byť vypracovaný podľa vzoru platného v čase realizácie prepójovacích a odpojovacích prác. Zemné práce pri výstavbe plynovodu sa budú realizovať v zmysle STN 73 3050 a TPP 702. Tie budú pozostávať z nasledovných činností: a) príprava pracovného pruhu - šírka pracovného pruhu je daná priestorovými možnosťami a dohodne sa pri odovzdaní staveniska. b) výkop ryhy a jám — šírka ryhy bude D +0,4 m. Pre prepájacie a odpájacie práce sa vykopú jamy potrebných rozmerov. Najmenšie a najväčšie povolené krytie plynovodu a prípojky je uvedené v STN 73 6005. Výkop sa vykoná ručne, resp. strojne, v ochranných pásmach IS ručne. Zemina z výkopu sa bude podľa priestorových možností ukladať vedľa výkopu (v min. vzdialenosti 0,5 m od hrany výkopu), v miestach, kde to nie je možné, resp. nie je povolené sa bude priebežne odvážať na skládku odpadov. Na oboch stranách ryhy je potrebné ponechať voľný priestor o šírke 0,5 m. Dno ryhy musí byť očistené od tvrdých a ostrých predmetov. c) zásyp potrubia — potrubie plynovodu resp. prípojky z materiálu PE100RC možno ukladať do výkopu bez pieskového podsypu — lôžka a obsypu. Pred uložením potrubia plynovodu resp. pripojovacie plynovodu do výkopu, dno a steny výkopu musia byť zbavené ostrohraných hornín alebo predmetov, ktoré by mohli poškodiť plynovod pri ukladaní alebo neskôr počas prevádzky. Na obsyp a zásyp možno použiť aj vykopanú zeminu, avšak vykopaná zemina nesmie obsahovať betónové a asfaltové časti rozbitej komunikácie alebo inej stavby! Vykopaná zemina musí byť zhutniteľná bežnými strojovými zariadeniami na požadovanú hodnotu, nesmie obsahovať ostré kamene, ktorých veľkosť a počet by znemožnili alebo mohli znemožniť požadované zhutnenie. Obsypový a zásypový materiál nesmie obsahovať jednotlivé zrna väčšie ako 63 mm. Na vrstvu obsypu a zásypu vo vzdialenosti 40 cm nad povrchom plynovodu sa uloží výstražná fólia z PVC žltej farby min. šírky 20 cm. Na potrubie sa upevní signalizačný vodič s min. prierezom 4,00 mm² medený s izoláciou do zeme /napr. izolácia typu HMPE/ a v

Telefón
+421/32 746 16 11
+421/32 746 16 20

IČO 00312002
DIČ 2020381990

E-mail
msu@staratura.sk
podatelna@staratura.sk

Internet
<https://www.staratura.sk>



MESTO STARÁ TURÁ

Oddelenie strategického rozvoja a investícií
referát výstavby a životného prostredia
Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

prípade prípojky sa vyvedie do skrinky DRZ, kde bude ukončený napr. elektrosvorkou. Ďalší zásyp ryhy sa bude vykonávať po vrstvách so zhutnením, aby nedochádzalo k poruchám spevnených plôch z dôvodu poklesu zásypu ryhy vplyvom sadania. Ukladanie plynovodu z PE 100 RC do výkopu, jeho zasypanie a zhutnenie môže byť vykonané len pod dohľadom poverenej osoby investora! Výsledky kontroly uloženie, obsypu a zásypu plynovodu a pripojovacieho plynovodu z PE 100 RC, resp. zistený stav v plnom rozsahu uvedie do stavebného denníka. V prípade zistenia nehody je poverená osoba investora oprávnená realizovanú stavbu zastaviť. Budúci prevádzkovateľ je oprávnený vykonať kontrolu vykonaných zemných prác a vyžiadať si od zhotoviteľa zápis o kontrole zhutnenia zásypu. d) Všetky povrchové znaky (značenie - stĺpiky, tabuľky, poklapy, stĺpiky PKO, znaky APKO, a pod) na odpojených/zrušených plynovodoch a prípojkách budú zrušené. Pre montáž plynovodu a prípojok platí: TPP 702 01 Plynovody a prípojky z polyetylénu. Stavebné a montážne práce môžu vykonávať len zhotoviteľia, ktorí majú na túto činnosť oprávnenie a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti. Zváračské práce na potrubí z PE môžu vykonávať len pracovníci s kvalifikáciou, resp. skúškou podľa STN EN 13067 a TPP 927 01. Pri montáži sa musia podľa úsekov zaznamenávať čísla výrobných sérií /šarží/ použitých rúr. Záznamy je potrebné vykonať vkladacích denníkoch stavby. Všetky zvary na potrubí musia byť nezmazateľne označené. V tesnej blízkosti zvaru zvárač zapíše na potrubie číslo zvaru, dátum, čas zápisu, čas zvárania (pri veľkopriemerových elektrotvarovkách, ak sú vybavené čiarovým kódom na predohrev, sa píše aj tento čas), čas chladnutia a svoju značku, resp. priezvisko. Pretlakovanie je zmena prevádzkového pretlaku (tlakovej úrovne) z NTL 2,1 kPa / STL I s pretlakom 100 kPa. Z dôvodu prepojenia na STL1 je na pretlakovanie navrhnutý aj existujúci vyhovujúci NTL plynovod PE D 110 na Ul. Nemcovej a 8. apríla.

Zoznam súhlasných záväzných stanovísk a súhlasných záväzných vyjadrení uplatnených pri ohlásení:

1. Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. zn.: OS/KD-P-S2026/00130/01-PZ
2. SPP – distribúcia, a.s., zn.: TD/PS/0016/2026/Ga
3. OR HaZZ, NMnV, zn.: ORHZ-NM1-2026/000024-002
4. OÚ NMnV, odbor krízového riadenia, zn.: OU-NM-OKR-2025/013627-204
5. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, zn.: OU-NM-OSZP-2025/020995-002
6. OU NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, zn.: OU-NM-OSZP-2025/020996-002
7. OU NMnV, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zn.: OU-NM-OCDPK-2025/020992-002
8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, zn.: S-PUSR-020213/2025, Z-PUSR-090396/2025
9. Správa ciest TSK, zn.: SC/2025/1668-2
10. TSK, odbor dopravy, zn.: TSK/2026/04094-2
11. Slovenský vodohospodársky podnik, zn.: SVP 116/2026/2
12. ŽSR, generálne riaditeľstvo, zn.: 02172/2025/0230-440
13. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, zn.: 01662/2026/OR TT/SŽTS-4
14. ŽSR, Mostný obvod, zn.: 00639/2026/MO/OSaPM-10
15. ŽSR, Železničná energetika, zn.: 00263/2026/ŽE/OTBA-2
16. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, zn.: 00967/2025/OR TT/KR-798
17. ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, zn.: 22758/2025/SM/SSTT-1
18. ŽSR, Železničné telekomunikácie Bratislava, zn.: 01168/2025/ŽT/Sk. PPD-340
19. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, zn.: 99/2025/284303/SMSÚ KT/1b.06/Mr
20. Ministerstvo obrany SR, zn.: SEMa-EL13/2-9-2576/2026
21. Orange Slovensko, a.s., zn.: 3730015480
22. Slovanet, a.s., zn.: 30342
23. Slovak Telekom, a.s., zn.: 6612601541
24. Západoslovenská distribučná, a.s., zn.: CDP 000227/2026

Lehota na začatie uskutočňovania ohlásenej stavby:

Ohlásené stavebné práce možno podľa § 63 ods. 10 Stavebného zákona začať uskutočňovať do troch rokov odo dňa overenia projektu ohlásenej stavby.



MESTO STARÁ TURÁ

Oddelenie strategického rozvoja a investícií
referát výstavby a životného prostredia
Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

Stavebník je povinný mať zabezpečenú likvidáciu odpadu /§43i ods. 3 písm. f/. stavebného zákona/ a dodržiavať ustanovenia zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Stavebník je povinný rešpektovať stanoviská dotknutých orgánov.

Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác dať vykonať predpísané skúšky a revízie podľa osobitných predpisov a technických noriem.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 300,- € bol zaplatený dňa 05. 03. 2026.

Overenie projektu stavby na ohlásenie podľa § 63 ods. 9 nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb požadované podľa osobitných predpisov.

Toto ohlásenie stavebných úprav má povahu verejnej podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Stará Turá, súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým.

Prílohou overovacej doložky projektu stavby na ohlásenie je:

- Projektová dokumentácia

PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta

Doručí sa (elektronicky):

1. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava – stavebník
2. JMS plus s.r.o., Dubník 1056, 916 01 Stará Turá
3. CHIRANA, a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
4. Eurowin slovensko s.r.o., SNP 149/60, 916 01 Stará Turá
5. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Na vedomie (Verejnou vyhláškou):

6. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na nich môžu byť stavbou dotknuté

Vyvesené dňa:..... Zvesené dňa:.....

Potvrdenie Mesta Stará Turá o námietkach účastníkov konania: