



MESTO STARÁ TURÁ

Oddelenie strategického rozvoja a investícií
referát výstavby a životného prostredia
Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

Podľa rozdeľovníka!

Váš list značky/zo
dňa:

13.07.2026

Naše číslo:

18975/MSUST/RVŽP/4936/2026

Vybavuje/linka/e-mail:

Ing. Ján Barták, 0327461641
jan.bartak@staratura.sk

Stará Turá dňa:

09.09.2026

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O STAVEBNOM ZÁMERE A UPUSTENÍ OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA SPOJENÉHO S MIESTNOU OBHLIADKOU VEREJNOU VYHLÁŠKOU

podľa § 51 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(Stavebný zákon) v spojení so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)

Žiadateľ, **Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518**
v zastúpení **INGO s. r. o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO : 43 813 640**, podal dňa
13.07.2026, žiadosť na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere (ev. č. 16569/2026) k stavbe
"TN-OKI-STARÁ TURA, PODLIPOVEC, VNK, TS NNK", ktorá je umiestnená na pozemkoch
parciel **reg. C-KN č. 16675, 16851, 16845/1, 16852, 16513/2, 17356/2, 16950/2, 16513/4, 16453,
16513/1, 16421/1, 17090, 17092, 17094, 17143/2, 17245/1, 16404, 16403, 17246/1, 17244/7, reg.
E-KN č. 16677/2, 16950/2, 16513/11, 16463, 16443, 16442, 16441, 16440/1, 16439, 16438,
16437, 16435, 16434, 16433, 16431, 16430, 16429, 16428, 16427, 16426, 16425, 16424, 16423,
16422, 16419, 16418, 16417, 16416, 16415/2, 16414, 16413, 16410, 16513/12, 17091, 17089,
16404, 17244/7**, katastrálne územie Stará Turá, tak ako je zakreslené v projektovej dokumentácii
vo výkrese stavby „TN-OKI-STARÁ TURÁ, PODLIPOVEC, VNK, TS NNK“, **SO-01 Zemné
káblové vedenie VN, SO-01.1 Optochránička, SO-02 Zemné káblové vedenie NN,
PS-01 Kiosková trafostanica**, Situácia – navrhovaný stav VNK, TS a NNK, výkres číslo 2, ktorú
vypracoval SLENER, s. r. o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, zodpovedný projektant Pavol Chaban,
autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 3867*TZ*2-3.

Popis stavby :

ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE VN: (Stavebný objekt SO 01):

Napäťová sústava VN: 3/AC, 2 kV, 50 Hz.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN EN 61936-1 : 8/2011 + OAC : 7/2012 + OAC2 :
6/2013 + ZA1 : 1/2015 + Z*A1 : 11/2016, STN EN 50341-1 : 12/2013.

V normálnej prevádzke: krytím, zábranou umiestnením mimo dosah.

Pri poruche: zemnením.

Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov.

Námrazová oblasť: I3 v zmysle STN EN 50341-2-23 zo dňa 01/2017.

Uzemnenie: STN EN 61936-1 : 8/2011 + OAC : 7/2012 + OAC2 : 6/2013 + ZA1 : 1/2015
+ Z*A1 : 11/2016, STN EN 50522 : 8/2011.

Ochrana pred atm. prepätím: obmedzovačmi prepätia na prechode vzduch-kábel.

Ochranné pásmo: VN káblové vedenie – 1 m na obe strany od kraja kábla.

Telefón

+421/32 746 16 11
+421/32 746 16 20

IČO 00312002

DIČ 2020381990

E-mail

msu@staratura.sk
podatelna@staratura.sk

Internet

<https://www.staratura.sk>



MESTO STARÁ TURÁ

Oddelenie strategického rozvoja a investícií
referát výstavby a životného prostredia
Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

Trasa:

Na existujúci podperný bod VN s ÚO 44/1032, ktorý je umiestnený v Starej Turej, miestnej časti Paprad', na vonkajšej nadzemnej prípojke vysokého napätia k dvojstĺpovej TS 0058-01-obchod, sa namontuje nový zvislý úsekový odpínač typu OTEK 25/400 s obmedzovačmi prepätia pre vstup kábla do zeme. Odtiaľ bude pokračovať podzemný kábel vysokého napätia typu NA2XS(F)2Y 3 x 1 x 240 mm², navrhnutá vo voľnom teréne po miestnu asfaltovú komunikáciu. V asfaltovej komunikácii bude kábel uložený v pretlačenej chráničke HDPE DN 200 mm v hĺbke 1 m a v dĺžke 98 m. Pretláčanie končí v areáli miestnej škôlky a trasa pokračuje areálom škôlky až k odbočke miestnej komunikácie z Paprade smerom na Podlipovec. Od odbočky na Podlipovec bude VN kábel uložený v miestnej komunikácii do Podlipovca, v pretlačenej chráničke HDPE DN 200 mm v hĺbke 1m a v dĺžke 195 m. Trasa VN kábla bude križovať Štátnu železničnú trať Nové Mesto nad Váhom-Vrbovce-Veľká nad Veličnou CZ, bude v km 25,910 pod dopravnými koľajami č. 1 a č. 3. Križovanie je navrhnuté riadeným pretlakom chráničky DN-200 mm, v dĺžke 43 m. Za železničnou traťou, bude VN kábel v dĺžke 484 m, uložený vo voľnom teréne v trase existujúceho vzdušného vedenia NN, pričom v kritických úsekoch, bude VN kábel uložený v komunikácii v pretlačenej chráničke DN-200mm v hĺbke 1 m. Križovania miestnych komunikácií a križovanie potoka Kostolník, je navrhnuté riadeným pretlakom chráničky DN-200 mm. Pri kontajnerovom stojisku trasa VN kábla dvakrát prekríži miestnu komunikáciu a trasa pokračuje pravou stranou miestnej komunikácie. Pri parcele KN C 17098/1 sa nachádza mohutný strom, ktorý zasahuje až do miestnej komunikácie. Od tohto miesta až po navrhovanú kioskovú trafostanicu, bude navrhovaný VN kábel uložený v pretlačenej chráničke DN-200 mm, v hĺbke 1 m v miestnej komunikácii. Na parcele KNC 17244/7 (KN-E 17244/7), ktorá je majetkom mesta Stará Turá, sa postaví nová kiosková trafostanica, do ktorej sa navrhovaný VN kábel zaústi. Trasa VN kábla prekríži pred kioskovou TS miestnu komunikáciu. V celej trase (okrem pretlakov), bude VN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 50 x 120 cm a nad takto uložený kábel, sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy zemného káblového privodu je 1171 m.

Prechod vzdušného vedenia VN do zemného káblového vedenia VN

Pred existujúcou dvojstĺpovou TS 0058-301-obchod sa nachádza úsekový odpínač UVEI 25/400 č. 44/1032, namontovaný na podpernom bode JB10,5/6kN. Vzhľadom na montáž druhého O.U. na spoločný podperný bod, bude potrebné otočiť existujúci U.O. na druhú stranu podperného bodu. Taktiež bude potrebné zrušiť tyčový izolátor fiberlink vo vodičoch od hlavného vedenia a preložiť ho do vodičov medzi podperný bod JBIO,5/6kN a existujúcu TS. Na uvoľnené miesto na JB stĺpe, sa namontuje nový zvislý úsekový odpínač typ OTEK, 25/400. Úsekový odpínač je kombinovaný s VN obmedzovačmi prepätia HDA-24N/10 kA do vonkajšieho prostredia umiestnenými na spodnej strane tohto odpínača. Na úsekový odpínač sa namontujú vonkajšie káblové koncovky VN, pružné spojky a svorky PPN. Uzemnenie nového zvislého úsekového odpínača sa pripojí na existujúce kruhové uzemnenie.

OPTOCHRÁNIČKA (Stavebný objekt SO 01.1):

V celej trase navrhovaného podzemného káblového vedenia VN, bude súbežne uložená HDPE 40 mm chránička, pre budúce možné zafúknutie optiky, vrátane jej príslušenstva, ako sú markeri, spojky a záslepky v zmysle príslušného postupu. Dĺžka trasy 1171 m.

ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE NN: (Stavebný objekt SO 02):

Napäťová sústava NN : 3/PEN, AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN 33 2000-4-41 : 3/2019 + ZA11 : 3/2019 + ZA12 : 1/2020 + *O1 : 4/2020.

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania.

Požiadavky na základnú ochranu príloha A: A.1 – Základná izolácia živých častí, A.2 – Zábrany alebo kryty.

Požiadavky na ochranu pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, samočinné odpojenie pri poruche.

Ochranné pásmo: NN káblové vedenie – 1 m na obe strany od kraja kábla.

Káblové vývody z navrhovanej TS:

Telefón
+421/32 746 16 11
+421/32 746 16 20

IČO 00312002
DIČ 2020381990

E-mail
msu@staratura.sk
podatelna@staratura.sk

Internet
<https://www.staratura.sk>



MESTO STARÁ TURÁ

Oddelenie strategického rozvoja a investícií
referát výstavby a životného prostredia
Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

Z navrhovanej kioskovej trafostanice, budú vyvedené tri káblové vývody NN-WL01, WL 02, WL 03.
- Vývody WL 01 a WL 02 sa zrealizujú NN káblom typu NAYY-J 4x150 mm². Trasa vývodov WL 01 a WL 02 začína v navrhovanej TS a končí na novom podpernom bode JB 10,5/15 kN (existujúci JB č.814 sa zdemontuje). Dĺžka trasy 31 m. Na navrhovanom podpernom bode, bude aktuálne priebežné vedenie ukončené z oboch strán. Na oba smery NNV, budú vychádzať nové NNV priamo. Na P.B. sa zároveň osadia obmedzovače prepätia a vyhotoví sa uzemnenie do 10 ohm. V celej trase navrhovaného podzemného káblového vývodu WL01 a WL02, sa k NN káblu uloží chránička HDPE 40 mm.

- Vývod WL 03 sa zrealizujú NN káblom typu NAYY-J 4x240 mm². Trasa káblového vývodu WL 03 je navrhnutá z novej TS v spoločnej trase s VNK a bude zaslučkovaný cez skriňu SR č. 1, umiestnenej pri dome č. 1554 (v blízkosti parcely č. KN-C 16421/1, k. ú. Stará Turá) a ukončený bude v skrini SR č. 2 umiestnenej pri dome č.1555 (pri parcele KN-C16444/2, k. ú. Stará Turá)

Z vybudovaných skriň SR č. 1 a SR č. 2 sa vyhotovia nové zemné káblové prípojky NN a nové elektromerové rozvádzače a merané vývody k existujúcim odberným miestam číslo domu 1554 a 1555. Prípojka k OM číslo 1555 VE so zmluvou vyhotovená ako podzemné káblová, sa nájde v zemi a naspája na nový NN kábel (ekvivalentného prierezu) a pripojí sa z novej skrine SR č. 2. Dĺžka trasy zemného káblového rozvodu NN je 549 m.

TRAFOSTANICA EH11A.32 HARAMIA : (Prevádzkový súbor PS 01) :

Navrhovaná trafostanica sa postaví na parcelu KN-C 17244/7, (KN-E 17244/7). Majiteľom parcely je mesto Stará Turá. Trafostanica bude umiestnená vo vzdialenosti 2,5 m od miestnej komunikácie. Použije sa priebežná trafostanica typu EH11A.32-HARAMIA s vnútorným ovládaním, s transformátorom 250kVA, VN rozvádzačom SCHNEIDER ELECTRIC, typ: kompaktný RM AirSeT, zapojenie RRT (Izolačné médium vo VN rozvádzači je čistý vzduch - spínacie operácie prebiehajú vo vákuu). NN rozvádzačom do 1000A so šiestimi vývodmi s odpínačmi 400A + jeden odpínač 630A pre dieselagregát. Na ochranu transformátora pred skratom a pred preťažením na NN strane, bude slúžiť hlavný istič SE-BH-0630/DTVE/I_N = 630 A (medzná vypínacia schopnosť 36kA/415V AC, prevádzková vypínacia schopnosť 18kA/415V AC), s elektronickou vymeniteľnou nadprúdovou spúšťou, s nastavením nadprúdovej spúšte na hodnotu I_r = 361 A. Meranie spotreby elektrickej energie v prívodnom poli registračné, polopriame (pre potreby ZSE), cez prístrojové transformátory prúdu s prevodom 400/5A triedou presnosti 0,5 s. Pod trafostanicou sa urobí násyp do výšky 0,2 m. Medzi svahom od cesty a pozemkom pod trafostanicou sa osadí odvodňovací žlab. Podsypanie pod TS nesmie zasahovať mimo odkúpeného pozemku pod TS.

Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta, ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1 až 5, zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok,“) a v súlade s ustanovením § 51 ods. 1 a ods. 3 stavebného zákona

oznamuje začatie konania o stavebnom zámere spolu s projektom stavby verejnou vyhláškou

dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám, ako aj účastníkom konania a **súčasne podľa § 53 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou.**

Účastníci konania, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby môžu svoje návrhy, pripomienky a námietky uplatniť na tunajšom stavebnom úrade **najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.** Na neskôr podané návrhy, pripomienky a námietky sa neprihliadne v súlade s § 51 ods. 2 Stavebného zákona.



MESTO STARÁ TURÁ

Oddelenie strategického rozvoja a investícií
referát výstavby a životného prostredia
Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

V zmysle § 52 ods. 5 Stavebného zákona správny orgán neprihliadne na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sledujú iný cieľ ako ochranu práv a právom chránených záujmov účastníka konania, najmä poškodiť iného, získať neoprávnený prospech, dosiahnuť prieťahy v konaní a obštrukcie alebo ktorých vyhovením by došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, k rozporu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie alebo so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (ďalej len „orgán posudzovania vplyvov“).

V zmysle § 51 ods. 3 stavebného zákona, ak počet účastníkov konania je väčší ako 20, alebo ak konaniu predchádzal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, alebo ak účastník konania alebo jeho pobyt účastníkov konania nie je správne orgánu známy, sa oznámenie o začatí konania oznamuje verejnou vyhláškou; týmto nie je dotknuté doručenie úradného dokumentu do elektronickej schránky dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb.

Do podkladov stavebného zámeru je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v meste Stará Turá – Klientske centrum miestnosť č. 7 v stránkové dni – pondelok, utorok od 7:30 – 12:00 hod., 13:00-15:00 hod., v stredu od 7:30-12:00 hod., 13:00-17:00 hod. a v piatok od 7:30-12:00 hod., 13.00-14:00 hod. najneskôr v určenej lehote.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta

Doručí sa:

a) účastníci konania

- *stavebník a navrhovateľ, projektant*

1. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 v zastúpení INGO s. r. o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO : 43 813 640 (stavebník, navrhovateľ)

2. SLENER, s. r. o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, zodpovedný projektant Pavol Chaban (projektant)

- *vlastníci pozemkov pod stavbou – verejnou vyhláškou*

3. Alžbeta Cibulková, Hviezdoslavova 638/53, 916 01 Stará Turá

4. Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

5. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501

6. Ing. Ján Brkal, Lúčna 3028/3, 916 01 Stará Turá

7. Božena Krúpová, Paprad' 1554, 916 01 Stará Turá

8. Miroslav Držík, Hurbanova 138/26, 916 01 Stará Turá

9. Ing. Jakub Krč-Turba, Štúrova 560/9, 916 01 Stará Turá

10. Miroslav Bielčík, Priateľstva 618/8, 908 51 Holíč

11. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, 841 04 Bratislava

- mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 022 047

12. Tibor Kvál, 925 26 Reca 535

13. Zuzana Kvál, 925 26 Reca 535

14. Mgr. Martin Nosko, Pod Váľkom 10181/12, 831 07 Bratislava – Vajnory

15. Mgr. Lucia Nosko, Pod Váľkom 10181/12, 831 07 Bratislava – Vajnory

16. Martin Buno, Paprad' 1579, 916 01 Stará Turá

Telefón
+421/32 746 16 11
+421/32 746 16 20

IČO 00312002
DIČ 2020381990

E-mail
msu@staratura.sk
podatelna@staratura.sk

Internet
<https://www.staratura.sk>



MESTO STARÁ TURÁ

Oddelenie strategického rozvoja a investícií
referát výstavby a životného prostredia
Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

17. Martin Buno, Paprad' 1579, 916 01 Stará Turá, zomr. 01.05.2005
18. Ján Durec, Paprad' 1579, 916 01 Stará Turá
19. Anna Dugová, SNP 149/56, 916 01 Stará Turá
20. Jana Durcová, 906 22 Poriadie č. 301
21. Martin Durec, Paprad' 1576, 916 01 Stará Turá
22. Peter Durec, Paprad' 1593, 916 01 Stará Turá
23. Anna Volárová, ul. Považská č.1979/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
24. Iveta Bašňáková, Štefánikovo nám. č. 588/72, 907 01 Myjava
25. Martina Idesová, 8.apríla 374/4, 907 01 Myjava
26. Vladimír Medňanský, Paprad' 1795, 916 01 Stará Turá
27. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO: 17 33 5345
28. Ivan Košťál, Paprad' 1582, 916 01 Stará Turá
29. Kristína Biesiková, Paprad' 1803, 916 01 Stará Turá
30. Jaroslav Biesik, Paprad' 1803, 916 01 Stará Turá
31. Margaréta Biesiková, Hurbanova 125/19, 916 01 Stará Turá
32. Marián Biesik, Športová 2555/69, 915 01 Nové Mesto na Váhom
33. Miroslav Biesik, 916 13 Vaďovce 85
34. Viera Biesiková, 916 13 Vaďovce 85
35. Daniela Miklášová, Komenského 264/2, 916 01 Stará Turá
36. Sandra Poláková, Paprad' 1520, 916 01 Stará Turá
37. Jarmila Kuhajdová, SNP 149/56, 916 01 Stará Turá
38. Viera Hornová, Hurbanova 156/70, 916 01 Stará Turá
39. Anna Durcová, Hurbanova 136/8, 916 01 Stará Turá
40. Božena Krúpová, Paprad' 1554, 916 01 Stará Turá
41. Jana Klimáčková, Topolecká 2108, 916 01 Stará Turá
42. Miroslav Držík, Hurbanova 138/26, 916 01 Stará Turá
42. Marián Mihalovič, 913 22 Trenčianske Jastrabie 447
43. Miroslav Sadloň, A. Sládkoviča 667/84, 018 51 Nová Dubnica
44. Elena Pribišová, Paprad' 1522, 916 01 Stará Turá
45. Vladislav Gregor, Jazviny č.1787, 916 01 Stará Turá
46. Martin Buno, Paprad' 1668, 916 01 Stará Turá
47. Dana Sučanová, Gen. M. R. Štefánika 384/27, 916 01 Stará Turá
48. Milan Pleško, Paprad' 1564, 916 01 Stará Turá
- *vlastníci susedných nehnuteľností*
49. verejnou vyhláškou - ostatný, menovite neuvedený dotknutý účastníci konania
- dotknuté orgány a právnické osoby (jednotlivo (elektronicky))
50. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
51. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 05 Trenčín
52. Okresné riaditeľstvo HaZZ, ul. Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto n/V
53. Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá
54. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
55. Okresný úrad NMnV, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
56. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
57. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 822 11 Bratislava 26
58. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
59. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
60. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
61. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 821 80 Piešťany
62. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m. p. o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá
63. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 04 Trenčín



MESTO STARÁ TURÁ

Oddelenie strategického rozvoja a investícií
referát výstavby a životného prostredia
Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

64. Okresný úrad NMnV, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
65. PreVaK s. r. o., Púchovská 8, 817 15 Bratislava
66. Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, Námetie slobody č. 6, 811 05 Bratislava
67. Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
68. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11

V zmysle § 51 ods. 3 stavebného zákona a § 26 ods.1 správneho poriadku z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania a potencionálnych neznámych účastníkov konania, sa toto oznámenie účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 51 ods. 3 stavebného zákona a § 26 ods. 1 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Stará Turá. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

vyvesené dňa :

zvesené dňa :