

PROTOKOL - ELI.06

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou

Poradové číslo protokolu:

39/2026

Vypracovaný:

V Prievidzi , Február 2026

Zloženie komisie:

Predseda :

Laluha Alfréd – zodp. projektant

Členovia :

Ing. Klopán – stavebný projektant

Zástupca mesta Stará Turá - investor

Názov objektu (akcie) :

Debarierizácia Domu kultúry Javorina
S01 Dom kultúry

Investor:

Mesto Stará Turá, Gen.M.R. Štefánika 375/63,
916 01 Stará Turá

ELI - Elektroinštalácia.

Podklady použité pre vypracovanie protokolu, prílohy:

Stavebné výkresy

Popis technického procesu a zariadenia, rozhodnutie :

Komisia na základe prehliadky určila vplyvy prostredia podľa STN 33 2000-5-51.

Jedná sa o svetelnú v rekonštruovaných priestoroch socialneho zázemia v existujúcom objekte kultúrneho domu a silové napojenie nového výťahu. V priestoroch sú bežné svetelné rozvody riešené pod omietkou a nad podhlľadom.

Elektroinštalácia musí byť vyhotovená tak, aby za obvyklých prevádzkových podmienok nemohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, alebo poškodeniu osôb, majetku, zvierat a životného prostredia.

V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zariadení, používaných alebo spracúvaných látok a pod.. sa musí prekontrolovať, či el. zariadenia a inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam. Rovnako sa musia určiť nové vonkajšie vplyvy, ktoré stavba ovplyvnila, alebo zmenila.

Komisia stanovila prostredie na základe známych charakteristík jednotlivých druhov prostredia v čase spracovania protokolu.

Dátum spísania protokolu : 24.02. 2026

